





## VISTAS DEL INSUMO



## CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INSUMO

| PARTS LIST |       |             |                               |
|------------|-------|-------------|-------------------------------|
| ELEMENTO   | CTDAD | Nº DE PIEZA | DESCRIPCIÓN                   |
| 1          | 1     | P-RS0806    | PASTORAL DE ACERO GALVANIZADO |

| TABLE      |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| CODIGO     | INSUMO                                                     |
| I-RS080601 | PASTORAL DE ACERO GALVANIZADO AH=500mm AV=580mm R=300mm    |
| I-RS080602 | PASTORAL DE ACERO GALVANIZADO AH=1000mm AV=850mm R=300mm   |
| I-RS080603 | PASTORAL DE ACERO GALVANIZADO AH=1000mm AV=850mm R=600mm   |
| I-RS080604 | PASTORAL DE ACERO GALVANIZADO AH=1000mm AV=930mm R=600mm   |
| I-RS080605 | PASTORAL DE ACERO GALVANIZADO AH=1500mm AV=1100mm R=300mm  |
| I-RS080606 | PASTORAL DE ACERO GALVANIZADO AH=1500mm AV=1100mm R=600mm  |
| I-RS080607 | PASTORAL DE ACERO GALVANIZADO AH=1500mm AV=1110mm R=600mm  |
| I-RS080608 | PASTORAL DE ACERO GALVANIZADO AH=2000mm AV=1290mm R=600mm  |
| I-RS080609 | PASTORAL DE ACERO GALVANIZADO AH=2000mm AV=1480mm R=600mm  |
| I-RS080610 | PASTORAL DE ACERO GALVANIZADO AH=2500mm AV=1880mm R=1100mm |
| I-RS080611 | PASTORAL DE ACERO GALVANIZADO AH=2500mm AV=1880mm R=600mm  |
| I-RS080612 | PASTORAL DE ACERO GALVANIZADO AH=2500mm AV=1880mm R=1100mm |

| INSUMO UTILIZADOS EN LOS SIGUIENTES ARMADOS |          |        |        |
|---------------------------------------------|----------|--------|--------|
| EST. / NIVEL TENSION                        | CONCRETO | MADERA | FIERRO |
| 0.22 kV                                     | AP       |        |        |



MATERIALES Y EQUIPOS ESTANDARIZADOS  
SISTEMA ECONOMICAMENTE ADAPTADO

GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES  
OFICINA DE NORMAS Y ESTANDARIZACIÓN

PASTORAL DE ACERO GALVANIZADO

|                      |                         |                                |                                 |         |
|----------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------|
| DISEÑO:<br>ELSE      | ELABORADO:<br>CCYT      | FECHA ELABORACION:<br>FEB-2016 | SECTOR TÍPICO:<br>2,3,4,5,6,SER | LAMINA: |
| MODIFICADO:<br>GPN   | REVISADO:<br>JJD        | FECHA REVISION:<br>MAR-2016    | ZONA DE TRABAJO:                |         |
| CODIGO ELSE:         | APROBADO:<br>SCN        | FECHA APROBACION:<br>MAR-2016  |                                 |         |
| CODIGO SICODI:       | CODIGO FAM:<br>I-RS0806 |                                |                                 |         |
| VERSION:<br>VER.: 02 |                         |                                |                                 |         |

**I-RS0806**